



**LEGENDA**

- stávající jímací vedení
- nový svod - vodič HV
- ⊕ zkušební svorka, šítek (č. svorky, značka zemnice), ochranný úhelník s drážky
- zemnicí tyč délky 2m

**MONTÁŽ,  
LEŠĚNÍ,  
30.8.2021**

Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 62305-3  
Max.odpor - soustavy 10Ω

ČÍSLO AUTORIZACE: AE 577/2020

AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY – REGENERACE BD	PHIA
INVESTOR	Bytové družstvo Rybřova 785/2 Rybřova 785/2, 143 00 Praha 4	Č.ZAK. 1189
GENERALNÍ PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer – ATELIER P.H.A.	STUPĚN DSP
ODP. PROJEKTANT	Gabčíkova 15, Praha 6, 182 00	MĚŘÍTKO 1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Eliska Hezínová	DATUM 10/2020
VYPRACOVAL	Ing. T. Hromádka	FORMÁT 2x44
VKRES	Eliska Hezínová	OBJEKT 50-01
		D.1.4 BLESKOSVOD
		Č.v./Č.REV. E01

**TECHNICKÉ PODMÍNKY (PARAMETRY) DLE ČSN EN 62305-3 ochrana před bleskem**

třída	veliká	velikost vzdálenosti oka (m)	svodů (m)	ochranný úhel pro výšku jímáče (stupňů)					
I.	30	10x10	74°	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	25 m
II.	45	15x15	76°	67°	62°	57°	55°	50°	30°
III.	60	20x20	78°	73°	68°	65°	62°	58°	35°